

Зонт вытяжной встраиваемый с пароконденсатором предназначен для вытяжки и конденсации отработанного пара пароконвектоматом на объектах общественного питания, а также очистки воздуха от аэрозолей жира, масла и производственных запахов в закрытых помещениях.

Зонт ЗВВ600П устанавливают на пароконвектомат типа ПКА6-1/3П (Изготовитель: АО «Чувашторгтехника», г. Чебоксары).

Зонт ЗВВ700П устанавливают на пароконвектомат типа ПКА6-1/2П (Изготовитель: АО «Чувашторгтехника», г. Чебоксары).

Изделие не предназначено для непрерывного производства: режим работы – двухсменный (не более 16...18 часов в сутки).

| Наименование параметра | Величина параметра | |
|---|------------------------|-------------|
| | ЗВВ600П | ЗВВ700П |
| Код изделия | 21000005678 | 21000004662 |
| Род тока | однофазный, переменный | |
| Номинальное напряжение, В | 230 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Номинальный ток, А (мощность, Вт), не более: | | |
| - электродвигателя вентилятора | 0,66 (150) | |
| - лампы освещения | 0,03 (6) | |
| - суммарный | 0,69 (156) | |
| Количество лабиринтных фильтров, шт. | 2 | |
| Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтров, %, не менее | 95 | |
| Количество угольных фильтров, шт. | 2 | |
| Воздухопроизводительность, куб.м/ч | 1400 | |
| Скорость движения воздуха в рабочей зоне, м/с, не более | 0,3 | |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 | |
| Суммарное количество хладагента R134А, кг | 0,150 | 0,252 |
| Габаритные размеры, мм, не более | | |
| - ширина (L) | 705 | 846 |
| - ширина по пароконвектомату (L ₁) | 432 | 573 |
| Масса, кг, не более | 30 | 37 |
| Срок службы, лет | 10 | |

